




ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

Băleni, Str.Șos.București-Târgoviște ,nr 86,jud.Dâmbovița

www.primariabaleni.ro

E-mail:primaria_baleni@yahoo.com

Tel.Centrală:0245/265.004;0245/265.200; Fax:0245/265.063



APROBAT
PRIMAR,
EC.DUMITRU FLORIN



INVITAȚIE DE PARTICIPARE
ACHIZIȚIE DIRECTĂ

*Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public în comuna Băleni, județul Dâmbovița
pentru anul 2026*

Primăria Comunei Băleni, în calitate de autoritate contractantă vă invită să participați la procesul de atribuire a contractului de servicii pentru ” *Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public în comuna Băleni, județul Dâmbovița pentru anul 2026*” .

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică , achiziție directă, în conformitate cu art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice , respectiv , autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa produse sau servicii în care valoarea estimată a achiziției fără TVA , este mai mică de **270.120 lei fără TVA** , respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției , fără TVA este mai mică de **900.400 lei** .

Finanțarea se va face din Bugetul Local al Comunei Băleni

Valoarea estimată fiind de **140.000 lei fără TVA**

Cod CPV 50232100-1 → Servicii de întreținere a iluminatului public

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele vor fi transmise pe adresa de email : primaria_baleni@yahoo.com până la data de **16.02.2026** orele 11:00 sau la Registratura Primăriei Băleni , Șos.București-Târgoviște, nr. 86, județul Dâmbovița .

- perioada de valabilitate a ofertelor este 30 zile de la data depunerii ofertelor
- perioada prestării serviciilor ianuarie 2026-decembrie 2026
- termen de plată **90 zile** de la data primirii facturii fiscale
- atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP.Ofertanții care doresc să depună oferte , vor posta în catalogul electronic din SEAP sau o vor transmite pe adresa de email: primaria_baleni@yahoo.com

Documente solicitate :

- 1).declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164 din Legea 98/2016 ;
- 2).declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016;
- 3).declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016;
- 4).declarație privind evitarea conflictului de interese conform art.59-60 din Legea 98/2016;
- 5).Certificat constatator emis la ORNC la zi ;
- 6).Autorizații ANRE pentru executare lucrări ;
- 7).Propunere financiară .

**Compartiment Achiziții Publice
Cons. Simion Adriana-Georgiana**

Caiet de sarcini
Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public în comuna Băleni, județul Dâmbovița
pentru anul 2026

Mentenanța sistemului public în comuna Băleni, satele Băleni-Români și satele Băleni-Sârbi, se va executa cu personal autorizat calificat și autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii și Autorității ANRE respectiv prin operatori care proiectează , execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic.

Descriere lucrări :

- reparații și înlocuiri în punctele de comandă și aprindere;
- înlocuiri de corpuri de iluminat și elemente de susținere (corpuri iluminat LED)
- lucrări de reparații și înlocuiri la corpuri de iluminat (LED)
- montare/demontare decorațiuni stradale

Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public

Operațiile de exploatare vor cuprinde :

- a).**lucrări operative** constând într-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor , executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor , urmărirea comportării în timp a instalațiilor;
- b).**revizii tehnice** constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea , reglarea , eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese , având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;
- c).**reparații curente** constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic, în baza unor programe , prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametri proiectați , prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător

În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

- intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesoriile;
- manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări ;
- manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;
- recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
- analiza stării tehnice a instalațiilor;
- identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat ;
- supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
- controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi : vânt puternic , ploi torențiale , viscol , formarea de chiciură;
- acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
- demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
- intervenții ca urmare a unor sesizări;

În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puțin următoarele operații :

- revizia aparatelor de iluminat și accesoriilor ;
- revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;
- revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public;

La revizia aparatelor de iluminat se vor executa următoarele operații :

- ștergerea aparatului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);
- înlocuirea siguranței sau a componentelor , dacă există o defecțiune ;
- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni;

La întreținerea și revizia punctelor de aprindere se vor realiza următoarele operații :

- înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;
- înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;
- înlocuirea , după caz , a tablourilor de distribuție;
- refacerea inscripționărilor , dacă este cazul ;

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se realizează următoarele operații :

- verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;
- verificarea stării conductelor electrice;
- refacerea legăturilor fasciculelor torsadate , dacă este cazul ;
- îndreptarea , după caz , a consolelor;
- verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;
- strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul ;
- verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului , legătura la priza de pământ , etc)
- măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ;

Reparațiile curente se execută la :

- aparate de iluminat și accesorii;
- puncte de aprindere sistem de iluminat public și conectare/deconectare;
- rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public;

În cadrul reparațiilor curente la aparatele de iluminat necorespunzătoare;

- înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare;
- ștergerea dispensorului , a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală și a interiorului aparatului de iluminat ;
- înlăturarea cuiburilor de păsări;
- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;
- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică ;

În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare , distribuție , conectare/deconectare se execută următoarele :

- verificarea stării punctelor de aprindere , cu remedierea tuturor defecțiunilor;
- verificarea siguranțelor și înlocuirea celor defecte ;
- verificarea și strângerea contactelor;

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări :

- verificarea stării conductelor electrice;

- se verifică starea legăturilor electrice și se face legătura , după caz;
- la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate , deformate , fisurate sau rupte .Cele deteriorate se înlocuiesc , iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp;
- la instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta , precum și a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat , se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ , se va măsura și se va reface priza de pământ.

Consilier achiziții publice
Simion Adriana-Georgiana

